

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 27-72-42, (ond@mchskrsk.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
г. Енисейск, ул. Ленина 122 «а», тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

гп. Северо-Енисейский
(место составления акта)

“ 24 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления) по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности
№ 186

По адресу/адресам: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-
Енисейский, ул. Донского 41 «А»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 17 декабря 2018г. № 186
подписанного начальником ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому
районам подполковником внутренней службы М. С. Ермаковым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Северо-Енисейский детский
сад № 4 «Жарки»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

“ 24 ” декабря 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): в 09 ч. 00 мин.
18.12.2018г. заведующий МБДОУ Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» Лопатьева Г. И.
путем вручения распоряжения V

(заполняется при проведении выездной проверки: фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор по г. Енисейску, Енисейскому и
Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Дерновых Виталий Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии).)

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ комбинированного вида Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» Лопатьева Галина Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов): не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 24.12.2018г.

(подпись проверяющего)

V
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):---

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор по г. Енисейску
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
по пожарному надзору



В.В. Дерновых

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» Лопатьева Галина Ивановна.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” декабря 20 18 г.

V
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

Приложение к акту проверки органом
государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя № 186 от 24.12.2018 г.

Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» зарегистрировано в налоговом органе 22.09.2008 г. (свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 24 № 005961576). Согласно устава, учредителем МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» является Муниципальное образование - Северо-Енисейский район. Полномочия учредителя от имени Северо-Енисейского района осуществляет Управление образования администрации Северо-Енисейского района. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 01.11.2011г. серия 24 ЕК № 176873 здание детского сада закреплено за МБДОУ № 4 «Жарки» на праве оперативного управления.

Здание учреждения расположено по адресу: гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, 41 «А», трехэтажное (подземный этаж – 1), второй степени огнестойкости, общая площадь 1308,3 кв.м., по функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1 (детское дошкольное учреждение), год постройки 2008. Несущие стены здания кирпичные (многослойные), чердачное и междуэтажное перекрытия, железобетонные. Кровля двухскатная, металлическая по деревянной обрешетке, отопление центральное, водяное, освещение электрическое, используются лампы дневного света. На момент проверки подъездные пути к объекту защиты, очищены от снежного покрова. Противопожарное расстояние до ближайших зданий соответствует требованиям нормативно правовых актов. По периметру, для подъезда пожарных машин обеспечены подъездные пути. Противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения осуществляется от ПП расположенного на расстоянии 150 метров от объекта защиты.

Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом, проведены испытания соответствия качества огнезащитной обработки (протокол испытания № 574 от 30.07.2018г.).

Стены коридоров, кабинетов, детских групп и лестничных клеток отделаны штукатуркой и окрашены акриловой краской на водной основе. Полы бетонные покрыты напольным покрытием (линолеум ПВХ в кабинетах и детских группах), керамическая плитка (коридоры, лестничные пролеты).

Эвакуация из здания первого этажа осуществляется через два рассредоточенных эвакуационных выхода ведущие непосредственно наружу, со второго этажа осуществляется по двум лестничным клеткам через первый этаж, а также из спален групповых ячеек, выход осуществляется через наружные пожарные лестницы, имеются протоколы испытания наружных металлических лестниц № 143;143 от 04.08.2017г., с подвального помещения эвакуация осуществляется через первый этаж к ближайшим эвакуационным выходам и через два выхода ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов открываются по выходу направления движения из здания.

В учреждении имеются поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, выполненные на основе фотолюминесцентных материалов. Тренировочные эвакуации в учреждении проводятся один раз в полугодие с оформлением актов (акт от 18.12.2018г. № 8).

В соответствии с приказом № 15 от 03.08.2018г. ответственным за пожарную безопасность и за первичные средства пожаротушения в учреждении назначен завхоз Замбер Светлана Анатольевна, прошедшая обучение в объеме пожарно-технического минимума (квалификационное удостоверение № ПТМ 03067 от 31.07.2017г.), заведующей Лопатьевой Галиной Ивановной обучение пройдено 04.05.2018г. № ПТМ 05564.

Воспитатели, работники, осуществляющие круглосуточную охрану учреждения прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума по разработанной специальной программе, зачетная ведомость б/н от 2018г.

Со всеми работниками учреждения проводится противопожарный инструктаж, о чем свидетельствуют запись в журнале инструктажей.

Установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии, сигнал дублируется на пульт пожарной охраны (ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю»). Контракт на техническое обслуживание систем пожарной безопасности № 11/ТО-2018 от 01.01.2018г. заключен с индивидуальным предпринимателем Белявым Василием Анатольевичем, в наличии ежеквартальные акты проверки работоспособности за 2018г.

В помещениях объекта защиты вывешены таблички с номерами вызова пожарной охраны, помещения в полном объеме укомплектованы, первичными средствами пожаротушения, учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале установленной формы. Огнетушителям присвоены порядковые номера, в наличии имеются паспорта завода изготовителя. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала имеются два электрических фонаря.

В учреждении разработаны и утверждены программы вводного и первичного противопожарного инструктажа.

Объект обеспечен проводной телефонной и сотовой связью.

Расчет пожарного риска не проводился.

Государственный инспектор по г. Енисейску,
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
по пожарному надзору



В. В. Дерновых